

Determina n. 61/Rep. del 15.05.2020 – Prot. n. 985/2020

Oggetto: Autorizzazione intervento di manutenzione ordinaria all'impianto termico e di climatizzazione presso l'immobile ubicato in Verona, Via Carso n. 9.

CIG: ZCD2CFB03B.

IL DIRETTORE

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- la Legge n. 241/1999 e richiamato, in particolare, l'art. 3;
- la Delibera n. 32 del 28.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio Economico di Previsione per l'esercizio 2020;
- la Delibera n. 30 del 30.06.2015, come integrata dalla Delibera n. 19 del 25.05.2017, di conferimento dell'incarico di Direttore-Segretario Amministrativo;
- il Regolamento di Amministrazione approvato con Delibera n. 90 del 27.05.1995, esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento interno che definisce le competenze del Consiglio di Amministrazione e del Direttore approvato con Delibera n. 3/1999 e modificato con Delibera n. 18/2001, entrambe esecutive ai sensi di legge;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.lgs. 81/2001;
- il D.Lgs. 50/2016 e richiamati, in particolare, gli artt. 30, 32, 35, 36 e 95 comma 4, lettera c);

Premesso che:

- gli Istituti sono proprietari di una struttura ricettiva ubicata in Verona, Via Carso n. 9, denominata "Verona Ospitale" finalizzata ad accogliere coloro che, per motivi di cura o d'assistenza, necessitano di alloggiare a Verona;
- in predetta struttura sono installati alcuni impianti termici e di climatizzazione per la cui manutenzione è stata incaricata, mediante trattativa diretta sul portale MEPA, la ditta CLIMATIC S.r.l. con sede in San Giovanni Lupatoto (Vr):
- le manutenzioni calendarizzate nell'ambito di detto incarico sono state regolarmente eseguite come da contratto;

Preso atto che, nelle more di attivare una nuova procedura di affidamento annuale, si è reso necessario provvedere allo spegnimento del riscaldamento e all'inversione inverno/estate dell'impianto, oltre alle operazioni di pulizia e caricamento in previsione dell'accensione estiva;

Visto il Consuntivo dell'intervento – acquisito al P.G. n. 956/2020 ed allegato sub 1) – rimesso dalla ditta CLIMATIC S.r.l., con sede in S. Giovanni Lupatoto (Vr), Via Apollo XI n. 11 (C.F./P.IVA 03096700236) che quantifica in complessivi € 411,56 oltre IVA di legge le lavorazioni di seguito specificate:

- spegnimento teleriscaldamento e inversione inverno/estate
- pulizia 3 filtri acqua su ritorno circuiti utilizzatori
- verifica e ricarica vasi espansione
- caricamento circuito idraulico refrigeratore, montaggio nuova valvola a sfera 1/2" MF a farfalla su sfiato circuito uffici, pulizia filtro acqua GF,

- gruppo frigo Climaveneta HPAT/SL 0512 ricerca eventuali perdite (non rilevate),
- lavaggio batterie con pompa ad alta pressione
- prova accensione,
- caldaia Biasi uffici: verificato e caricato vaso espansione da 0,2 a 1 bar. Inversione impianto,
- split CED: malfunzionamento – aggiunto 500gr di gas;

Ritenuto di autorizzare la liquidazione dell'intervento sopra descritto, valutando congruo l'importo richiesto in ragione delle lavorazioni eseguite;

Dato atto che:

- l'incarico oggetto del presente provvedimento rientra nei limiti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per lo svolgimento di attività istituzionali e non presenta caratteristiche superflue od ultronee, inoltre risponde ad obiettivi e progetti specifici coerenti con le esigenze di funzionalità dell'Ente che nello specifico si ravvisano nell'esigenza di garantire efficienza e sicurezza degli impianti installati negli immobili di proprietà;
- il responsabile del procedimento è il Direttore, dott.ssa Maria Zivelonghi che attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa; i contatti per informazioni sono i seguenti: tel. 045-8379911, fax 045-8379900, e-mail direzione.iciss@iciss.vr.it.;
- è stata accertata la regolarità contributiva dell'affidataria mediante acquisizione del DURC;
- alla commessa è stato assegnato il codice CIG ZCD2CFB03B;

DETERMINA

1. di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la Ditta CLIMATIC S.r.l. con sede in S.Giovanni Lupatoto in Via Apollo XI n. 11 (c.f./p.iva 03096700236) all'emissione della fattura a saldo dell'intervento descritto in premessa, effettuato sull'impianto termico e di climatizzazione installato nella Residenza "Verona Ospitale" nei termini di cui al Rapporto di intervento/Consuntivo n. 22389 acquisito al P.G. n. 956/2020 ed allegato sub 1);
3. di impegnare la spesa complessiva di € 502,10 (euro cinquecentodue virgola dieci) a carico del conto "Manutenz.ord. Vr Osp. (immob/Imp)" del Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2020;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, c.4, della L. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre:
 - a) ricorso innanzi al TAR di Venezia entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Direttore

f.to dott.ssa Maria Zivelonghi

Istruttore: C.Filipozzi

Attestazione di Pubblicazione e di Esecutività

La presente Determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione; ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata sul sito www.iciss.vr.it per *QUINDICI* giorni consecutivi dal 15 maggio 2020.

Il Direttore
f.to dott.ssa Maria Zivelonghi